



Jelmagyarázat:

- Fűtési előremenő vezeték uponor
- - - Fűtési visszatérő vezeték uponor
- ⊘ Gombcsap
- ⊘ Mérő-beszabályzó szelep
- ⊘ Mechanikai szűrő
- ⊘ Visszacsapószelep
- ⊘ Töltő -ürítő gombcsap
- ⊘ Automata légtelenítő gombcsappal
- ⊘ Hőhérő, 0-100°C, NA100 kerek, 1/2"
- ⊘ Nyomásmérő, 0-6 bar, NA100 kerek, 1/2"

R/1. Radiátoros osztó-gyűjtő 8 körös
Tömegáram mérési lehetőséggel
Falba épített szekrényben
Q_{65/45}=635 W ; m=16,9 kg/h

R/2. Radiátoros osztó-gyűjtő 9 körös
Tömegáram mérési lehetőséggel
Falba épített szekrényben
Q_{65/45}=612 W ; m=263,9 kg/h

R/3. Radiátoros osztó-gyűjtő 8 körös
Tömegáram mérési lehetőséggel
Falba épített szekrényben
Q_{65/45}=607 W ; m=297,7 kg/h

R/1
22KV 600-920
Q_{65/45}=869 W
m=37,4 kg/h

R/1
22KV 600-520
Q_{65/45}=491 W
m=21,2 kg/h

R/1
22KV 600-720
Q_{65/45}=680 W
m=29,3 kg/h

R/1
22KV 600-520
Q_{65/45}=491 W
m=21,2 kg/h

R/1
22KV 600-400
Q_{65/45}=378 W
m=16,3 kg/h

R/1
Torlóközszűrős radiátor
600x1250
Q_{65/45}=444 W
m=19,1 kg/h

R/1
22KV 600-520
Q_{65/45}=491 W
m=21,2 kg/h

R/1
22KV 600-520
Q_{65/45}=491 W
m=21,2 kg/h

R/2
22KV 600-1320
Q_{65/45}=1247 W
m=53,7 kg/h

R/2
22KV 600-1200
Q_{65/45}=1134 W
m=48,9 kg/h

R/2
22KV 600-400
Q_{65/45}=378 W
m=16,3 kg/h

R/2
22KV 600-400
Q_{65/45}=378 W
m=16,3 kg/h

R/2
22KV 600-400
Q_{65/45}=378 W
m=16,3 kg/h

R/2
22KV 600-520
Q_{65/45}=491 W
m=21,2 kg/h

R/2
22KV 600-400
Q_{65/45}=378 W
m=16,3 kg/h

R/2
22KV 600-1000
Q_{65/45}=945 W
m=40,7 kg/h

R/2
22KV 600-1000
Q_{65/45}=945 W
m=40,7 kg/h

R/2
22KV 600-1000
Q_{65/45}=945 W
m=40,7 kg/h

R/3
22KV 600-1320
Q_{65/45}=1247 W
m=53,7 kg/h

R/3
22KV 600-1200
Q_{65/45}=1134 W
m=48,9 kg/h

R/3
22KV 600-1200
Q_{65/45}=1134 W
m=48,9 kg/h

R/3
22KV 600-1200
Q_{65/45}=1134 W
m=48,9 kg/h

R/3
22KV 600-1200
Q_{65/45}=1134 W
m=48,9 kg/h

R/3
22KV 600-400
Q_{65/45}=378 W
m=16,3 kg/h

R/3
Torlóközszűrős radiátor
600x1250
Q_{65/45}=444 W
m=19,1 kg/h

R/3
22KV 600-400
Q_{65/45}=378 W
m=16,3 kg/h

R/3
22KV 600-1200
Q_{65/45}=1134 W
m=48,9 kg/h

Építető:	Sényő Község Önkormányzata 4533 Sényő, Kossuth u. 69.	Dátum:	2017.08.hó.
Munka tárgya:	Nappali Idősek Klub 4533 Sényő, Kossuth u. 22., hrsz.: 66	Méretarány:	1:50
Rajz megnevezése:	Fűtés szerelés Függőleges csőterv	Rajzszám:	297x1350
Tervező:	Bíró Roland GT-15-0655 4551 Nyíregyháza, Élet u. 44.	Rajzszám:	Gf-02